

Затверджено нові правила експлуатації вогнегасників: вивчаємо документ за 5 хвилин



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОГНЕГАСНИКІВ

Суб'єкти господарювання, а також орендарі зобов'язані:

- дотримуватися вимог Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25 (далі — Правила) та інших нормативних документів у цій сфері;
- проводити своєчасні огляди та технічне обслуговування вогнегасників;
- утримувати вогнегасники у працездатному стані;
- не допускати використання вогнегасників не за призначенням;
- проходити теоретичне навчання та практичне відпрацювання навичок застосування вогнегасників.

Виробники (постачальники) вогнегасників зобов'язані:

- гарантувати відповідність виготовленої (такої, що реалізується) продукції вимогам документів, що підтверджують її якість та безпечність;
- надавати покупцю експлуатаційну та технічну документацію на вогнегасники;
- гарантувати роботу вогнегасників з дати реалізації (продажу) до першого гарантійного терміну обслуговування;
- забезпечити технічне обслуговування, гарантійний ремонт вогнегасників, їх випуск і поставку для пунктів технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ) у необхідному обсязі та асортименті, а також випуск і поставку запасних частин до них протягом усього строку їх виробництва, а після зняття з виробництва — протягом строку служби, у разі відсутності такого строку — протягом десяти років.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку, має організувати технічне обслуговування вогнегасників відповідно до норм, правил (настанови з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх виробником, та інших нормативних документів у сфері пожежної безпеки.



ОГЛЯД ВОГНЕГАСНИКІВ ПЕРЕД РОЗМІЩЕННЯМ

Огляд проводить особа, відповідальна за пожежну безпеку. Під час огляду встановлюють:

- наявність сертифіката відповідності;
- наявність інструкції з експлуатації та паспорта на кожний вогнегасник;
- цілісність пломб на запірних пристроях;
- наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників;
- положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників (у межах робочого діапазону);
- наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей про виробника, дату виготовлення (продажу) і технічного обслуговування.

Після огляду вогнегасникам присвоюють облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.



ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ

Вогнегасники розміщують так (всередині будинків і приміщень, біля входів або виходів з них, у коридорах), щоб вони не перешкождали евакуації людей.

У приміщеннях із тимчасовим перебуванням людей вогнегасники слід розміщувати ззовні приміщення або біля входу (виходу).

У приміщеннях з постійним перебуванням людей вогнегасники потрібно розміщувати всередині приміщення, запобігаючи створенню перешкод для евакуації людей.

Переносні вогнегасники навішують за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кран-комплектів, на пожежні щити, стенди, підставки та спеціальні тумби.

Щоб зазначити місцезнаходження вогнегасників встановлюють вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT). Знаки розміщують на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як всередині, так і за межами приміщень.

Розміщувати вогнегасники слід так, щоб була можливість прочитати маркувальні написи на їх корпусах. При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії механічних пошкоджень, сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їх роботу.

Вогнегасники, які розміщують за межами приміщень або в неопалювальних приміщеннях та не призначені для експлуатації за температури нижче 5 °С, на холодний період року необхідно переносити в опалюване приміщення. У цьому випадку на пожежних щитах та стендах потрібно розмістити інформацію про місцезнаходження вогнегасників.



Інформацію про перенесення вогнегасників відображають у журналі обліку вогнегасників.



ОГЛЯД ВОГНЕГАСНИКІВ

Проводить особа, відповідальна за пожежну безпеку, не рідше **одного разу на місяць**.

Під час огляду **перевіряють**:

- відповідність типу і заводського номера вогнегасника зареєстрованому обліковому номеру та місцезнаходженню на об'єкті;
- наявність інструкції з експлуатації та паспорта на вогнегасник;
- дату проведення технічного обслуговування, яка має відповідати вимогам експлуатаційної документації;
- наявність та цілісність пломби, пристрою блокування (запобіжної чеки), розтруба або гнучкого рукава (відповідно до типу вогнегасника) та кронштейна (якщо передбачено конструкцією);
- наявність зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на них;
- положення стрілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника (крім газового та ВВПА), яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації;
- наявність пошкоджень маркування (етикетки) кожного вогнегасника.

Результати оглядів реєструють у журналі обліку вогнегасників.



Форму журналу обліку вогнегасників наведено на с. Його можна скачати в е-журналі — ezavdnz.mcfra.ua.



ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, зобов'язана організувати технічне обслуговування вогнегасників у таких випадках:

- пошкодження або відсутність маркування, пломб або пристроїв блокування на них;
- наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запірнопускових пристроях;

- відсутність робочого тиску в корпусі та (або) наявність надмірного тиску (для вогнегасників закачного типу);
- після використання за призначенням;
- після закінчення гарантійного терміну експлуатації, передбаченого експлуатаційною документацією виробника.

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюють ПТОВ, що мають відповідну ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Під час огляду вогнегасників після надходження з технічного обслуговування особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, перевіряє наявність на корпусі вогнегасника етикетки ПТОВ.

Приймання вогнегасників після технічного обслуговування оформлюють актом. Його складають не менше ніж у двох примірниках і підписують представники споживача послуг та ПТОВ.



ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОГНЕГАСНИКІВ

Заборонено:

- експлуатувати вогнегасники з наявністю вм'ятин, опуклостей або тріщин на корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також у разі порушення герметичності з'єднань вузлів вогнегасника, несправності індикатора тиску (для закачних вогнегасників) та відсутності або пошкодження пломби;
- допускати механічні ушкодження корпусу та запірної арматури вогнегасника;
- розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на проведення таких робіт;
- кидати вогнегасник у полум'я під час використання за призначенням та завдавати механічних пошкоджень для приведення його у дію;
- під час експлуатації вогнегасника спрямовувати його насадку (гнучкий рукав або розтруб) у бік людей;
- використовувати вогнегасники для потреб, не пов'язаних з пожежогасінням;
- використовувати вогнегасники за відсутності розтруба або гнучкого рукава (залежно від типу вогнегасника).

- Примітки.** 1. Складено відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25.
2. Правила установлюють вимоги до експлуатації, зокрема, переносних вогнегасників повною масою до 20 кг, та норми їх належності на об'єктах суб'єктів господарювання незалежно від форм власності.